Slätmossens naturpark

Haninge kommun

INVENTERINGSRAPPORT

Datum: 26/9 2016

Inventerare
Katrin Jones Hammarlund
Med från kommunen: Petra Lindvall

Projekt
Naturen på lika villkor

Utförare
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Fotograf om inget annat anges är Katrin Jones Hammarlund.

Detta är ett gemensamt projekt mellan Haninge kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

INFORMATION OM OMRÅDET

Inventerade webbplatser och skrivet material

haninge.se
t-d.se
fritidsnatet.se
svetur.se
naturkartan.se

Inventerade webbplatser
Det finns bra med information om Slätmossens naturpark på kommunens hemsida. Här står om vilka djur och växter man kan träffa på, om historiken i området och varför parken anlades och om dammarnas funktion. Här finns kartor att ladda ner över trädgårdsparken och ett informationsblad hur dagvattenreningen går till. Det finns därutöver en pdf-fil med mer information om områdets historik.

Information om Slätmossens naturpark finns också på naturkartan.se och Svetur. På dessa sidor står det dessutom hur man tar sig dit med buss.

Ingen information i Tillgänglighetsdatabasen eller på fritidsnatet.se.

Allmänt för hemsidor
Väl utformad information kan underlätta för personer att komma ut i naturen. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har stort behov av att kunna förbereda sig. Om de kan skaffa sig en bild av vad de kan förvänta sig underlättar det för ett aktivare friluftsliv.

Komplettera kommunens sida om Slätmossens naturpark med följande information:

- Hur man tar sig till området.
- Vilka upplevelser man kan förvänta sig.
- Om att en tillgänglig toalett finns eller saknas.
- Hur marken ser ut i parken. Om det finns hinder i form av branta lutningar eller trånga passager.
- GPS-adress till området.
- Hur mobiltäckningen är i området,
- Om det finns tillfälliga fel (exempelvis att den tillgängliga toaletten är ur bruk, räcken borta vid led eller annan viktig tillfällig information)

Extra plus i kanten ger möjlighet till att göra virtuella besök. Riktigt bra är även om man kan få tillgång till digitala kartor som visar var man är på kartan, ortnamn i närheten, vägnummer, busshållplatser, parkeringsplats, lutning på leder och ramper. Kommunens webbportal ger inte den informationen.

Det går att få informationen om naturparken uppläst för sig. Men det finns ingen översättning till teckenspråk. Informera gärna att webbsidan går att förstora.

Att tänka på är att texten bör presenteras på ett enkelt och tydligt sätt så att den förstås av så många som möjligt. Språkrådet har tagit fram råd och tester för att förbättra språket. Det finns ett gratis webbverktyg, läsbarhetsindex (LIX) som kan användas för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa.

Skrivet material
Det finns ett informationsblad "Följ vattnets väg" om dagvattenreningen i parken som inkluderar en karta. Det är samma information i bladet som på den skylt som finns uppsatt i naturparken. Den går att ladda ner från kommunens hemsida. På kommunens hemsida finns även en historisk skrift om torvbrytningen i området.

Skyltningen till och i naturparken

Bild 1: Skylt in till Slätmossens naturpark från Nynäshamnsvägen.

Bild 2: Stor, tydlig informationsskylt om naturparken.

Det är bra skyltat till Slätmossens naturpark. En skylt finns redan på Nynäshamnsvägen (bild 1) och nästa skylt kommer strax intill parken. Det vore bra att skylta även på gång- och cykelvägen.

Vid entrén till parken finns en stor informationsskylt. Den sitter på bra höjd med tanke på dess storlek och textens storlek (bild 2). Mängden text samt det som står är bra. Det finns en stor och tydlig karta över området.

Det saknas vägvisande skyltar från parkeringsplatsen och även i själva området. Det behövs för personer som har nedsatt orienteringsförmåga. Bra exempel på skyltar finns vid Skutans fågeltorn (bild 3). De har även symboler på sig. Se även bra exempel i bild 4.

Om kommunen vill knyta ihop områdena Slätmossens naturpark - Kvarnbäckens naturområde - Jordbro gravfält vore det bra att även skylta till områdena på gång- och cykelvägen som går längs med parkens sydvästra ände.

Bild 3: Vägvisande skyltar med symboler vid Skutans gård.

Bild 4: Vägvisande skyltar med symboler.
Foto: Mai Almén.

Parkeringen och själva naturparken

Bild 5: Parkering vid Vallavägen.

Det finns en parkering vid Vallavägen (bild 5). Den är asfalterad och plan. Det finns en anpassad parkering. Den är 3,5 m bred vilket bör räcka då det finns gott om plats bredvid som man kan använda vid i och urstigning. Ingen lutning på parkeringsplatsen.

Från parkeringen är det ca 150 m in till entrén till naturparken. Vägen är bred och fin med bra underlag (bild 6). Vid entrén finns ett fint däck där man kan sitta och kika ut över en vattenspegel (bild 7).

Underlaget på gångvägarna genom naturparken är breda och fina. Det finns tre broar som också är breda och fina och dessutom saknar lutning (bild 8).

Det finns ingen belysning i parken. Belysning ökar både tillgängligheten och trygghetskänslan.

Bild 6: Väg mellan parkering och entrén in till naturparken.

Bild 7: Däck med utsikt över vattenspegel.

Bild 8: Bro över vatten i parken.

Möjligheter att fika, vila och övrigt

Bild 9: Fixa till marken framför bänkarna.

Bild 10: Otillgängliga och icke anpassade bänkbord.

Bild 11: Bra bänkbord, men bänkarna bör ha arm- och ryggstöd.

Bänkar och bänkbord
Det finns bra med antal bänkar i parken (se bild 9). De har bra höjd och har både rygg- och armstöd. De står bra placerade vid sidan om gångvägen. Marken framför bänkarna har varit hårdgjorda, men gräs har vuxit in. Åtgärda det. Se också till att det finns hårdgjord yta i närheten av bänkarna för rullstolar.

Det finns också flera bänkbord i parken. De flesta står otillgängligt till (bild 10). Bänkborden är inte anpassade för personer med nedsatt rörlighet. Investera gärna anpassade bänkbord och ställ dem närmare stigen eller gör en hårdgjord gångväg in till dem. Bänkborden som finns på Maxingeslingan är bra utförda (bild 11). Där finns plats för rullstolar på ena långsidan av bordet då bänk saknas. Bänkarna bör dock utrustas med arm- och ryggstöd.

Övrigt, toaletter
Toalett saknas i parken. Det vore bra att investera i minst en anpassad toalett. Utformning av anpassade toaletter:

- Om det inte finns el är det viktigt med ljusinsläpp utan insyn.
- Dörren ska vara lätt att öppna, stänga och låsa. På insidan bör finnas ett draghandtag 0,8 m över golv.
- Den fria dörrpassagen bör vara 0,9 m bred.
- Vändyta på 2m i diameter bör finnas utanför och innanför
- Toalettens golvyta bör vara minst 2,2 meter.
- Tröskel bör ej finnas. Om det gör det lägg på en tröskelramp och kontrastmarkera.
- Dörren bör kontrastera mot omgivande väggar.
- Den fria ytan på ömse sidor av toalettstolen bör vara 0,7 meter så att assistenter får plats.
- Toalettstolen måste vara stabil och möjlig att komma tätt intill med en sitthöjd på 48 cm.
- Armstöd ska var upp- och nerfällbara. Överkanten ska vara 0,8 m över golv och 0,6 m från toastolen. De ska vara lätta att hantera och sakta glida ner. Toalettpapper bör kunna placeras lättåtkomligt på båda armstöden.
- Om skötbord installeras ska de kunna användas av personer i rullstol. Placeras bäst på 0,75-0,8 m över golvet. Tänk på att golvytan kan behöva göras större om skötbord installeras.
- Sätt in larm, både ljudande och blinkande.

Naturen på lika villkor

SLÄTMOSSENS NATURPARK

0 100 200M

SKALA 1:3000