


Tungelsta trädgårdspark

Haninge kommun



INVENTERINGSRAPPORT

Datum: 31/8 2016

Inventerare

Katrin Jones Hammarlund

Med från föreningen Folk och Trädgård i
Tungelsta: Jan Sandh

Projekt

Naturen på lika villkor

Utförare

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Fotograf om inget annat anges är Katrin Jones
Hammarlund

Detta är ett gemensamt projekt mellan Haninge kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

INFORMATION OM OMRÅDET

Inventerade webbplatser och skrivet material

haninge.se
t-d.se

fritidsnatet.se
svetur.se

naturkartan.se

Inventerade webbplatser

Det står mycket om Tungelsta trädgårdspark på kommunens hemsida. Ingenting på naturkartan.se, Tillgänglighetsdatabasen eller svetur.se. På fritidsnatet.se står inte om själva trädgårdsparken, men om torkladan i parken.

Här står om Tungelstas historia, om hur parken vuxit fram och speglar historien. Här finns kartor att ladda ner över trädgårdsparken och en länk hemsidan för föreningen *Folk och Trädgård i Tungelsta*. På folkochtradgard.se står hur man hittar till trädgårdsparken. Det går att ladda ner en karta med GPS-koordinater. Det vore bra om denna information också fanns på kommunens hemsida.

Allmänt för hemsidor

Väl utformad information på kan underlätta för personer att komma ut i naturen. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har stort behov av att kunna förbereda sig. Om de kan skaffa sig en bild av vad de kan förvänta sig underlättar det för ett aktivare friluftsliv.

Komplettera kommunens sida om Tungelsta trädgårdspark med följande information:

- Hur man tar sig till området.
- Vilka upplevelser man kan förvänta sig.
- Om att en tillgänglig toalett finns i parken när Torkladan är öppen, men att det i övrigt saknas toalett.
- Hur marken ser ut i parken. Om det finns hinder i form av branta lutningar eller trånga passager.
- GPS-adress till området.
- Hur mobiltäckningen är i området,
- Om det finns tillfälliga fel (exempelvis att den tillgängliga toaletten är ur bruk, räcken borta vid led eller annan viktig tillfällig information)

Extra plus i kanten ger möjlighet till att göra virtuella besök. Riktigt bra är även om man kan få tillgång till digitala kartor som visar var man är på kartan, ortnamn i närheten, vägnummer, busshållplatser, parkeringsplats, lutning på leder och ramper. Kommunens webbportal ger inte den informationen.

Det går att få informationen om trädgårdsparken uppläst för sig. Men det finns ingen översättning till teckenspråk. Informera gärna att webbsidan går att förstora.

Att tänka på är att texten bör presenteras på ett enkelt och tydligt sätt så att den förstås av så många som möjligt. Språkrådet har tagit fram råd och tester för att förbättra språket. Det finns ett gratis webbverktyg, läsbarhetsindex (LIX) som kan användas för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa.

Skrivet material

Inget skrivet material (foldrar, informationsskrifter) hittas om Tungelsta trädgårdspark. Området är såpass litet att det förmodligen inte behövs. Alternativt att man gör en skrift om området att skriva ut tillsammans med kartan över parken.

Skyltningen i trädgårdsparken



Bild 1: Skylt in till Tungelsta trädgårdspark från Södertäljevägen.



Bild 2: Stor, tydlig informationsskylt om trädgårdsparken.



Bild 3: Skylt dold bakom växtlighet.

Det är skyltat in till Tungelsta trädgårdspark från Södertäljevägen (bild 1). Ingen vägvisande skyltning finns in till parken, t.ex. från pendeltågsstationen.

En informationsskylt finns vid ingången som vetter mot parkeringen vid Konsum (bild 2). Informationsskylten sitter på bra höjd, det är bra textstorlek och mängden text samt det som står är bra. Det finns en stor och tydlig karta över området.

Det finns en informationsskylt om Bergströms perennbård som sitter gömd bakom växtlighet (bild 3). Klipp fram den eller flytta skylten till grusvägen.

Informationsskyltarna in till trädgårdsrummen är bra utförda och sitter på bra höjd (bild 4).

Inga fler skyltar bedöms behövas.



Bild 4: Bra skyltning in till trädgårdsrummen

Själva trädgårdsparken



Bild 5: Lekplats vid Torkladan och bro över bäcken.



Bild 6: Breda fina gångvägar genom parken.



Bild 7: Gångvägarna i trädgårdsrummen är smalare.

Vid inventeringstillfället var Jan Sandh med från föreningen *Folk och trädgård i Tungelsta*. Han berättade att området närmast Torkladan mest används av barn och ungdomar. Här finns en lekplats (bild 5). Området längst i norr används mest av den äldre generationen. Här strosar man, kikar på de två trädgårdsrummen, sitter och kontemplerar eller tar en medhavd fika.

Mellan de två delarna rinner en bäck. Över den går två broar (bild 5). Broarna är ca 6 meter långa med en lutning på 6 grader uppför och sedan nedför. Om lutningen är för brant går det bra att ta sig runt genom att åka ut på trottoaren som går längs med Södertäljevägen och in genom någon av de andra ingångarna till parken.

Gångvägarna i parken breda, marken är plan och underlaget fint (bild 6). Vägarna i trädgårdsrummen är 1-1,05 m breda (bild 7).

Det finns bra med antal bänkar i parken (se bild 8). De har bra höjd, men saknar armstöd. Sittytan kan vara ett problem för dem som har svårt att resa sig. Bänkarna är utformade så att personens ben kommer i en vinkel uppåt vilket gör det svårare att luta sig framåt vilket behövs för att lättare komma upp från bänken. Bredvid bänkarna finns soptunnor. Om soptunnorna ställs någon annan stans frigörs plats bredvid bänkarna för rullstolar. Det är särskilt viktigt i trädgårdsrummen där gångvägen är smal.

Inga parkeringsplatser finns som hör till parken, men det finns en stor parkering vid pendeltågsstationen. Det finns belysning vid växthuset, men inte i resten av parken. Det finns viss belysning i bäcken.



Bild 8: Sittytan på bänken borde vara plan. Flytta soptunnan så en rullstol får plats bredvid bänken.

Lekplats, fikamöjligheter och övrigt



Bild 9: Här planeras en ny lekplats. Befintlig lekplats vid Torkladan i bakgrunden.



Bild 10: Den befintliga lekplatsen kan göras mer tillgänglig.



Bild 11: Bra bänkbord, men bordsändarna borde vara förlängda så plats finns för rullstol.

Lekplatsen

En ny lekplats planeras i närheten av den befintliga (bild 9 och 10). Den befintliga lekplatsen kan enkelt göras mer tillgänglig för barn med t.ex. nedsatt rörelseförmåga.

Det finns en skrift som tagits fram av Stockholms stad (2000): "Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholms stad". I den finns bra information om vad man kan tänka på när man anlägger en tillgänglig lekplats.

Rastplatser

Det finns tre bänkbord i parken. De är bra utförda vad gäller höjd och för personer som har svårt att lyfta på benen (bild 11). Men det finns ingen plats för rullstolar. Vid inventeringstillfället stod alla tre i området närmast Torkladan, men de är flyttbara. Kanske vore det bra att ett par bänkbord även finns i andra delen av parken för att förbättra för besökare som vill sitta ner och ta en fika. Om flera bänkbord köps in - se till att bordsskivan är förlängd på båda kortändarna så att rullstolar får plats.

Övrigt, toaletter

En toalett finns i Torkladan, men den är bara tillgänglig när här är öppet och någon från föreningen *Folk och trädgård i Tungelsta* är närvarande. Det vore bra att investera i minst en anpassad toalett. Utformning av anpassade toaletter:

- Om det inte finns el är det viktigt med ljusinsläpp utan insyn.
- Dörren ska vara lätt att öppna, stänga och låsa. På insidan bör finnas ett draghandtag 0,8 m över golv.
- Den fria dörrpassagen bör vara 0,9 m bred.
- Vändyta på 2m i diameter bör finnas utanför och innanför
- Toalettens golvyta bör vara minst 2,2 meter.
- Tröskel bör ej finnas. Om det gör det lägg på en tröskelramp och kontrastmarkera.
- Dörren bör kontrastera mot omgivande väggar.
- Den fria ytan på ömse sidor av toalettstolen bör vara 0,7 meter så att assistenter får plats.
- Toalettstolen måste vara stabil och möjlig att komma tätt intill med en sitthöjd på 48 cm.
- Armstöd ska var upp- och nerfällbara. Överkanten ska vara 0,8 m över golv och 0,6 m från toastolen. De ska vara lätta att hantera och sakta glida ner. Toalettpapper bör kunna placeras lättåtkomligt på båda armstöden.
- Om skötbord installeras ska de kunna användas av personer i rullstol. Placeras bäst på 0,75-0,8 m över golvet. Tänk på att golvytan kan behöva göras större om skötbord installeras.
- Sätt in larm, både ljudande och blinkande.

